



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι θέσεις και τα στοιχεία των δικλίδων ορίζονται στις οργανογραφικές και τις μηχανοτμή. Οι δικλίδες θα είναι τύπου σύρτου ελαστικής εμφράξης.
2. Στο παρόν έργο θα τοποθετηθούν δικλίδες PN16atm.
3. Η προστασία των επηρεαζόμενων του φρεσίου θα γίνει εξωτερικά (περιμετρικά και στην οροφή) με διπλή επένδυση ασφαλιστικού υλικού.
4. Στην περίπτωση που κατάντη της δικλίδας θα γίνει σύνδεση με μελλοντικό αγωγό (αναμονή) τότε αντί του αγωγού εξόδου (όπως εμφανίζεται στο παρόν σχέδιο) θα τοποθετηθεί τυφλή φλάντζα.

ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΑΣΗ Β'

Σχέδιο:

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (Φδ)

Πρέβεζα .../.../2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πρέβεζα .../.../2018
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. 2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ

Κλίμακα

1:20

Αριθμός Σχεδίου

5.5

Ημερομηνία

2018